Med Uni Graz *Pioneering Minds*

Diagnostik & Forschungsinstitut für Hygiene, Mikrobiologie und Umweltmedizin
Vorstand: Univ. Prof. Dr. Ivo Steinmetz
Neue Stiftingtalstraße 6, 8010 Graz

**Wasserhygiene und Mikroökologie**
Staatlich akkreditierte Prüf- und Inspektionsstelle
Leitung: Amtsrätin Sabine Platzer
Stellvertretung: Gerald Ruckenbauer
Neue Stiftingtalstraße 2A/2. OG, 8010 Graz
T 0316 385 73614

Marktgemeinde Altenmarkt bei St. Gallen
Eing. am 01. Juli 2026
GZ:
Der Bürgermeister

Auftraggeber

**Marktgemeinde Altenmarkt**
**Altenmarkt 2**
**8934 Altenmarkt bei St. Gallen**

Probenherkunft

**WVA Marktgemeinde Altenmarkt**
**Altenmarkt 2**
**8934 Altenmarkt bei St. Gallen**

Eingang / Prüfung: 23.06.2026

# Inspektionsbericht: IB262265

*Inspektionsverfahren gem. ON M 5874*

### Allgemeine Angaben zur Gesamtanlage

| | |
|---|---|
| Bezeichnung der Anlage | WVA Marktgemeinde Altenmarkt |
| Anlagenart | Trinkwasser |
| WIS-Nummer/ Anlagen ID | M3227185R0 |
| Anzahl der Anschlüsse | 263 |
| Anzahl der Versorgungszonen Druckzonen | 2 |
| Verbund mit anderen WVA | nein |
| Beprobungsplan (Bescheid) | vorhanden |
| Datum Beprobungsplan (Bescheid) | 28.12.2009 |
| Überprüfung gemäß § 134 WRG | nicht vorhanden |
| Zustimmungserklärung zur Datenübermittlung gem. TWV § 5 Z4 | vorhanden |
| Wasserspeicher | Hochbehälter Altenmarkt |

### Beschreibung der einzelnen Anlagenteile

| | |
|---|---|
| Anlagenteil | Hochbehälter Altenmarkt |
| Ausführung | Hochbehälter |
| Fassungsvermögen gesamt [m³] | 200 |
| Kammeranzahl | 2 |
| Vorgeschalteter Anlagenteil | Brunnen Verbund Austrian Hydro-Power AG |
| Nachgeschalteter Anlagenteil | Netz |

INSPEKTIONSBERICHTE BEZIEHEN SICH AUSSCHLIEßLICH AUF DIE UNTERSUCHTE ANLAGE.
INSPEKTIONSBERICHTE DÜRFEN NUR VOLLSTÄNDIG REPRODUZIERT (KOPIERT) WERDEN.

**Inspektionen**

| | |
|---|---|
| Wasserspeicher | Hochbehälter Altenmarkt |
| Inspektionsdatum | 23.06.2026 |
| Inspektor | Gerald Ruckenbauer |
| Betriebszustand zum Zeitpunkt der Inspektion | in Betrieb |
| Abdeckung/Eingang | kein Mangel |
| Bauwerk | kein Mangel |

* Wert übernommen

## Ortsbefund

Der Lokalaugenschein ergab keinen Grund zur Beanstandung.

INSPEKTIONSBERICHTE BEZIEHEN SICH AUSSCHLIEßLICH AUF DIE UNTERSUCHTE ANLAGE.
INSPEKTIONSBERICHTE DÜRFEN NUR VOLLSTÄNDIG REPRODUZIERT (KOPIERT) WERDEN.

# *Lebensmittelhygienisches Gutachten IB262265*

**Ortsbefund und Prüfberichte**

Der Lokalaugenschein ergab keinen Grund zur Beanstandung.

Die Analysenergebnisse ergaben keinen Grund zur Beanstandung (LMSVG, TWV, ÖLMB B1).

**Das Wasser entspricht im Rahmen des durchgeführten Untersuchungsumfanges den geltenden lebensmittelrechtlichen Vorschriften (LMSVG, TWV, ÖLMB B1) und ist daher**

## zur Verwendung als Trinkwasser geeignet.

**Anhang: Bericht PB262265**

Bei Beanstandungen sind, zur Aufrechterhaltung der Eignung des Wassers als Trinkwasser, umgehend geeignete Maßnahmen zu ergreifen.

Anlage: Merkblatt "Trinkwasser Desinfektion"
https://hygiene.medunigraz.at/wasserhygiene

Gemäß TWV §5 Z4 werden Befund und Gutachten nach Zustimmung des Auftraggebers von der Untersuchungsstelle an das von der zuständigen Behörde dafür zur Verfügung gestellte Datensystem elektronisch übermittelt.

*- elektronisch gefertigt -*

Mag. Georg Harb
Gutachter gem. §73 LMSVG, Zeichnungsberechtigter der Inspektionsstelle

INSPEKTIONSBERICHTE BEZIEHEN SICH AUSSCHLIEßLICH AUF DIE UNTERSUCHTE ANLAGE.
INSPEKTIONSBERICHTE DÜRFEN NUR VOLLSTÄNDIG REPRODUZIERT (KOPIERT) WERDEN.